

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180
e-mail: sanepid@kaluga.ru
ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 1, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, дом 1а, тел.: 8(4842)571180, e-
mail: sanepid@kaluga.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области", Руководитель ИЛЦ



С.В.Полякова

МП

23.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П/1139 от 23.04.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1а
Фактический адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1а, E-mail: microb@kaluga.ru,
телефон +74842551542

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МБОУ "СОШ № 26" г. Калуги, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневого,
д. 5

5. Дата и время измерений: 23.04.2025 с 09:15 до 09:45

Ф.И.О., должность: Никитина Ю. Г. помощник врача эпидемиолога

При измерениях присутствовал директор лагеря Кошкина Е.И.

6. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1.	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп -М	158415	С-БУ/02-09- 2024/367172020 от 02.09.2024	01.09.2026	Температура (- 40...+85)°C ±0,2°C; Отн.влаж. (3- 97)% ±3%; Ск-ть возд.потока (0,1- 1) м/с ±(0,05+0,05V)
2	Рулетка измерительная металлическая	И28121	С-БУ/20-02-	19.02.2026	

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
	РЗУЗП		2025/411194061 от 20.02.2025		

7. Дополнительные сведения:

Выполнение гос. задания, Поручение Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 05/382 - гз от 14.04.2025

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8)

Измерения параметров микроклимата проводились в центре помещения и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

Источник микроклиматического воздействия: централизованная система отопления.

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8).

Метеоусловия:

08,15: атмосферное давление 744 мм рт.ст.; температура воздуха 16°C; относительная влажность 45 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 2 м/с;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: МУК 4.3.3922-23 "Методические указания по проведению измерений и оценке микроклимата в помещениях жилых и общественных зданий"

10. Код измерений: 25.1139 1

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
школа								
1	кабинет № 220 в центре помещения	0,1	23±0,23	18 - 28	44±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	23,1±0,2 3	18 - 28	44,1±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	23,1±0,2 3	18 - 28	44±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
2	кабинет № 220 на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	23,1±0,2 3	18 - 28	44±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	23,2±0,2 3	18 - 28	44,1±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	23,2±0,2 3	18 - 28	44,1±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
3	кабинет № 219 в центре помещения	0,1	23±0,23	18 - 28	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	24,1±0,2 3	18 - 28	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	24,1±0,2 3	18 - 28	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
4	кабинет № 219 на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов	0,1	24,1±0,2 3	18 - 28	45±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,6	24,2±0,2 3	18 - 28	45,1±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	24,2±0,2 3	18 - 28	45,1±3,5	40 - 60	менее 0,1	0,1

Окончание протокола.